



В Нижнем Тагиле организована доследственная проверка по факту травмирования трех работников на промышленном предприятии

31 мая 2017 года на объекте строительства доменной печи одного из промышленных предприятий Нижнего Тагила произошел инцидент, связанный с получением травм тремя работниками. По данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району г. Нижний Тагил СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки.

По имеющейся информации, инцидент произошел в результате обрушения плит перекрытия встроенных помещений бункерской эстакады. В результате произошедшего один из работников получил перелом голени, другой — перелом стопы, третий — ушибы. Точная степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будет устанавливаться в ходе судебно-медицинских экспертиз.

В ходе доследственной проверки следователем СКР будет проведен комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. В частности, планируется проведение опросов пострадавших и очевидцев, сотрудников администрации предприятия. Будет истребована и проанализирована необходимая документация, касающаяся обеспечения безопасных условий труда на данном предприятии. Устанавливаются должностные лица, ответственные за соблюдение техники безопасности при выполнении работ.

По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение.

02 Июня 2017

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1132783>